



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
**ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

Невского ул., д. 3, г. Липецк, 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: 11\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru, http://www.vdon.gosnadzor.ru

Липецкая область, Становлянский район,  
с. Ламское, ул. Школьная 20  
(место составления акта)

«8» мая 20 18 г.  
(Дата составления акта)

16:00 ч.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

Предписания № Л15/611-3468 от 18.06.2017

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ Л15/656-1982

По адресу: 399704, Липецкая область, Становлянский район, с. Ламское, ул. Школьная 20.  
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от «27» апреля 2018 г. № Л15/656-1982 И.о. заместителя руководителя  
Верхне-Донского управления Ростехнадзора М.А. Калинина  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного бюджетного учреждения «Ламской психоневрологический интернат»

(ИНН 4807014175, ОГРН 1104807000429)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

с 9-00 час. 07.05.2018 г. по 16-00 час. 08.05.2018 г.

Дата и время проведения проверки:

«07» мая 2018 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

«08» мая 2018 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня/12 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): Директор ОБУ «ЛПНИ»

Климова Зинаида Антоновна 07.05.2018 г. в 9-00  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Жигалко Сергей Николаевич, государственный инспектор отдела государственного  
энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

Лицо (а), привлекаемые к проведению проверки: нет

При проведении проверки присутствовали:

Директор ОБУ «ЛПНИ» Климова Зинаида Антоновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки установлено:


В ходе проведения проверки выполнения 5 пунктов предписания №Л5/611-3468 от 18.06.2017г. установлено: предписание №Л5/611-3468 от 18.06.2017г. выполнено в полном объёме.


№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Отсутствуют утвержденные однолинейные схемы электроснабжения.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г. п. 1.8.2	Выполнено
2	Электроустановки не укомплектованы защитными средствами.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 1.4; «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г п.1.7.3	Выполнено
3	Не предъявлены: перечень технической документации, утверждённый руководителем, списки работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок, отдавать распоряжения, выдавать наряды; которым даны права допускающего, производителя работ, наблюдающего; распоряжение руководителя о назначении ответственного работника для поддержания исправного состояния, и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г п.п. 1.2.6, 1.8.2, 1.8.9	Выполнено
4	Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения неэлектротехническому персоналу 1 группы по электробезопасности не предъявлен.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г п. 1.8.2	Выполнено
5	Открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в чёрный цвет.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г	Выполнено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(Подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № Л5/611-3468 от 18.06.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Государственный инспектор

  
(Подпись)

С.Н.Жигалко

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:  
Директор ОБУ «ЛПНИ» Климова Зинаида Антоновна

  
(Подпись)


З.А.Климова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Климова Зинаида Антоновна Директор ОБУ «ЛПНИ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководитель, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” 04 2018 г.

  
(Подпись)

