

правилами поведения людей, порядком организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;

созданием и содержанием подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;

наличием лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

наличием у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов;

соответствием уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;

наличием у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними;

выполнением обязательных для применения и использования на таможенной территории Евразийского экономического союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, организациями и гражданами на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках), используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;

соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Евразийского экономического союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, требованиям пожарной безопасности;

выполнение предписаний органов ГПН;

проведение мероприятий, в том числе профилактических, по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу организаций и граждан, государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара.

8. Срок проведения проверки: 2 (два) рабочих дня

К проведению проверки приступить с «22» августа 2017 года

Проверку окончить не позднее «31» августа 2017 года

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральные законы № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012)
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: требования пожарной безопасности,

установленные техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

-осуществить анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН;

-оценить соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти, объекта защиты или гражданина требованиям пожарной безопасности, с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в совокупности):

обследования объекта защиты (визуального осмотра);

отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения;

опроса и получения объяснений;

истребования документов и (или) информации;

проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда;

проведения противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты и (или) территории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведении массовых мероприятий;

проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Приказ МЧС РФ № 644 от 30.11.2016 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.01.2017 № 45228)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка), учредительный документ;

документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

декларация пожарной безопасности;

имеющиеся в органе ГПН предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;

техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной

установленные техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

-осуществить анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН;

-оценить соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти, объекта защиты или гражданина требованиям пожарной безопасности, с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в совокупности):

обследования объекта защиты (визуального осмотра);

отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения;

опроса и получения объяснений;

истребования документов и (или) информации;

проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда;

проведения противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты и (или) территории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведении массовых мероприятий;

проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Приказ МЧС РФ № 644 от 30.11.2016 «Об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.01.2017 № 45228)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка), учредительный документ;

документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

декларация пожарной безопасности;

имеющиеся в органе ГПН предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия;

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;

техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;

технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной

безопасности;

договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию.

Копии имеющихся на объекте надзора документов должны быть заверены и предоставлены с сопроводительным письмом с описью.

Одновременно напоминаю, что согласно ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет привлечение к административной ответственности согласно действующему законодательству.

В случае отказа от проведения проверки предусмотрена административная ответственность по ст. 19.4.1 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок».

Врио начальника управления НД и ПР
ГУ МЧС России по Липецкой области
майор внутренней службы
Баурин А.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Карлусов Геннадий Николаевич, начальник отделения надзорной деятельности по
Становлянскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Липецкой области (телефон: 8-961-602-96-44)
электронный адрес: ond-stanovoe@list.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
398024, г. Липецк, ул. Папина, 2а (22-88-06)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
398032, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-01)
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СТАНОВЛЯНСКОМУ РАЙОНУ
399710, с. Становое, ул. Советская, 12 (2-17-82)**

Село Ламское

31 августа 2017 год
12 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ № 32

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

По адресу: Липецкая область, Становлянский район, село Ламское, улица Школьная, дом 20
(место проведения проверки)

На основании: Врио начальника управления НД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области - № 32 от «12» июля 2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областное государственное бюджетное учреждение "Ламской дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов" (ИНН: 4807014175; ОГРН: 1104807000429)
(наименование юридического лица, ФИО, (последнее при наличии) ИП.)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности ИП по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 (десять) рабочих дней, 5 (пять) часов
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по Становлянскому району УНД ГУ МЧС России по Липецкой области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): директор областного государственного бюджетного учреждения "Ламской дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов" (ИНН: 4807014175; ОГРН: 1104807000429), Климова Зинаида Антоновна
14.08.2017 года 09 часов 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник отделения надзорной деятельности по Становлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области майор внутренней службы Карлусов Геннадий Николаевич

(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор областного государственного бюджетного учреждения "Ламской дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов" (ИНН: 4807014175; ОГРН: 1104807000429), Климова Зинаида Антоновна

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки саморегулирующей организации), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения проверки:

• **нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ подписи лиц, проводивших проверку

Гусев

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок ЮЛ, ИП, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ подписи лиц, проводивших проверку

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки № 32 от 12.07.2017 года; документы подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД по Становлянскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области
майор внутренней службы Карлусов Г.Н.



_____ (подпись)

"31" августа 2017 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор областного государственного
бюджетного учреждения "Ламской
дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов"
Климова Зинаида Антоновна

Гусев

_____ (подпись)

"31" августа 2017 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Начальник ОНД по Становлянскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области
майор внутренней службы Карлусов Г.Н.

_____ (подпись)

"31" августа 2017 года

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 22 – 88 - 60